


Bei Verwendung gemäß ihrer Zulassung entsprechen die folgenden Anker in den genannten Größen und Ausführungen den Anforderungen der



## Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2010 -11 (04), zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken.

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <b>Sikla Schlaganker AN</b> , Stahl verzinkt         | M8 - M16 | Zulassung ETA-10/0258   |
| <b>Sikla Schlaganker AN ES</b> , Stahl verzinkt      | M8 - M16 |  |
| <b>Sikla Schlaganker AN</b> , Edelstahl A4           | M8 - M16 |   |
| <b>Sikla Bolzenanker AN BZ plus</b> , Stahl verzinkt | M8 - M16 | Zulassung ETA-10/0259   |
| <b>Sikla Bolzenanker AN BZ plus</b> , Edelstahl A4   | M8 - M16 |  |
| <b>Sikla Nagelanker AN N6</b> , Stahl verzinkt       | M8/M10   |   |
|  |          | Zulassung ETA-13/0048   |
|  |          |  |

Sikla Holding Ges.m.b.H.

Dieter Klauß  
Geschäftsführer

VS-Schwenningen, 07.04.2014