

VALVOLA DI PROVA E SCARICO IMPIANTO



IMPIEGO

Valvola di prova e scarico impianto da 1" a tre vie.

DATI TECNICI

Filettatura: gas Fattore K 80 Corpo in ottone, sfera in ottone cromato, guarnizioni in teflon. Orifizio ispezionabile da 1/2"

Pressione d'esercizio: 20 bar

CERTIFICATI

Omologato FM



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
943099	G1" K80	0.3	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
943103	G1" K80	0.3	1
943104	G1" K80	0.3	1
943105	G1" K80	0.3	1
943107	G1" K80	0.3	1
943106	G1" K80	0.3	1
943108	G1" K80	0.3	1
943109	G1" K80	0.3	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com