

CAMERA DI RITARDO



IMPIEGO

Per gli impianti ad umido quando si abbia una pressione variabile e si necessiti di ritardare il segnale di allarme, per evitare situazioni di variazione della pressione ed eventuali allarmi accidentali.

DATI TECNICI

Pressione nominale: PN 16.

Temperatura di esercizio: Max 60°C.

Materiale esterno: Alluminio.

CERTIFICAZIONI

Certificazioni VdS e FM.



PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
762141	NAV	0.5	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com